



Cuneo, 23 Ottobre 2018

CHIARIMENTI

Pubblicati sul sito dell'AO S.Croce e Carle di Cuneo

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI GAS MEDICINALI F.U., TECNICI E DI LABORATORIO E DEL SERVIZIO TOTAL GAS MANAGEMENT, PER LE ESIGENZE DELL'A.I.C. 4. GARA N. 7139261 – CIG 75543341A1

(n.b.: la numerazione riprende sulla base dell'ultimo chiarimento pubblicato)

Domanda 23

Art. 9 del disciplinare – subappalto

Posto che ogni partecipante alla gara utilizzerà l'Istituto del subappalto per le attività che riterrà più opportune rispettando i limiti di legge, chiediamo di chiarire come mai in tale articolo 9 venga richiesto che il subappaltatore debba possedere “i requisiti di cui al par.

7.1 lett. B.3.”. Il requisito richiesto è nella fattispecie il certificato UNI EN ISO 13485:2016 per impianti gas medicinali, aspirazione, ecc.

Chiediamo di stralciare tale punto.

Risposta 23

Si conferma quanto dettagliatamente prescritto all'art.9 del Disciplinare di gara precisando che il possesso della certificazione di conformità di cui alla norma UNI EN ISO 13485 è richiesto per il subappaltatore che esegue le attività di assistenza e manutenzione degli impianti di distribuzione dei gas medicali, di aspirazione endocavitaria (vuoto), nonché di evacuazione dei gas anestetici.

Domanda 24

Sempre in riferimento al subappalto l'art. 15.2 del disciplinare richiede che per ciascun subappaltatore il partecipante alleggi PASSOE del subappaltatore. Poiché il sistema non prevede tale ipotesi di caricamento, chiediamo di stralciare tale punto.

Risposta 24

Come indicato alla FAQ AVCpass operatore economico n. 16 sul sito www.anticorruzione.it “ ai soli fini della creazione del passOE, il subappaltatore, indicato dal partecipante deve generare la propria componente AVCpass classificandosi come “mandante in RTI”. Il partecipante genererà il passOE con il ruolo di “mandataria in RTI”.”

Domanda 25

Richiediamo se ritenete necessario o meno allegare ai documenti della busta amministrativa anche un CD contenente i file relativi al DGUE firmati digitalmente dal Legale Rappresentante della Società firmatario dello stesso.

Risposta 25

Si veda il par.15.2 del disciplinare di gara relativo al DGUE.

Domanda 26

Art. 17 del disciplinare – offerta economica

In tale articolo e nel relativo modulo “Allegato C” dell’offerta economica non viene richiesto di indicare gli oneri della sicurezza aziendali e l’incidenza del costo del lavoro. In quanto dati obbligatori ne chiediamo l’integrazione.

Risposta 26

Ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Codice il concorrente deve allegare nella busta C “Offerta Economica” una dichiarazione in cui indica i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Domanda 27

Il punto 4.1.2 del Capitolato Tecnico richiede l’installazione di 2 sistemi di miscelazione per produzione aria sintetica per ogni presidio ove previsto e una riserva in pacchi bombola. Il punto 4.1.4. descrive le caratteristiche della centrale di produzione aria in compressori.

Chiediamo se è possibile offrire ove prevista una sola centrale di miscelazione anziché due e una seconda e terza fonte in pacchi e/o compressori.

Risposta 27

Le ditte concorrenti devono offrire quanto previsto dal Capitolato Tecnico.

S.C.I. ACQUISTI BENI E SERVIZI

IL DIRETTORE ff

Dott. Claudio CALVANO

(firmato in originale)

Copia del presente documento, debitamente controfirmata, dovrà essere inserita all’interno del plico contenente la documentazione amministrativa.
--