

ALLEGATO I

Scheda Manutenzione Centraline Condizionamento

APPARECCHIATURA : CENTRALE TRATTAMENTO ARIA CARDIOCHIRURGIA SPOGLIATOI 6° PIANO								Scheda manutenzione n° 26					
Reparto servito:		Locale:		Quota:		Modello:							
Descrizione lavori da eseguire		ANNO.....											
		GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO	
		Sigla	Data	Sigla	Data	Sigla	Data	Sigla	Data	Sigla	Data	Sigla	Data
Interventi mensili													
Controllo e lubrificazione serranda p.a.e. ed antigelo													
Controllo impianto umidificazione													
Controllo cuscinetti ventilatori													
Controllo tensione cinghie di trasmissione													
Verifica serraggio bulloneria e allineamento pulegge													
Controllo e sostituzione pre-filtri DITTA ESTERNA													
Interventi quadrimestrali													
Pulizia, lubrif., controllo organi regolazione e servocomandi													
Sostituzione filtri a tasca DITTA ESTERNA													
Controllo ed eventuale sostituzione giunti antivibranti													
Interventi semestrali													
Ingrassaggio cuscinetti ventilatori													
Controllo e pulizia motori elettrici													
Pulizia lubrificazione alberi delle giranti dei ventilatori													
Controllo e pulizia separatori di gocce e supporti metallici													
Controllo e pulizia scaricatori condensa													
Pulizia presa aria esterna													
Interventi annuali													
Pulizia interne e revisione generale macchina													
Controllo di tutto il valvolame a servizio macchina													
Pulizia batterie con aria compressa e lavaggio													

APPARECCHIATURA : CENTRALE TRATTAMENTO ARIA CARDIOCHIRURGIA SPOGLIATOI 6° PIANO							Scheda manutenzione n° 26					
Reparto servito:			Locale:			Quota:		Modello:				
ANNO.....MESE												
Descrizione lavori da eseguire	LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE	
	Sigla	Data	Sigla	Data	Sigla	Data	Sigla	Data	Sigla	Data	Sigla	Data
Interventi mensili												
Controllo e lubrificazione serranda p.a.e. ed antigelo												
Controllo impianto umidificazione												
Controllo cuscinetti ventilatori												
Controllo tensione cinghie di trasmissione												
Verifica serraggio bulloneria e allineamento pulegge												
Controllo e sostituzione pre-filtri DITTA ESTERNA												
Interventi quadrimestrali												
Pulizia, lubrif., controllo organi regolazione e servocomandi												
Sostituzione filtri a tasca DITTA ESTERNA												
Controllo ed eventuale sostituzione giunti antivibranti												
Interventi semestrali												
Ingrassaggio cuscinetti ventilatori												
Controllo e pulizia motori elettrici												
Pulizia lubrificazione alberi delle giranti dei ventilatori												
Controllo e pulizia separatori di gocce e supporti metallici												
Controllo e pulizia scaricatori condensa												
Pulizia presa aria esterna												
Interventi annuali												
Pulizia interne e revisione generale macchina												
Controllo di tutto il valvolame a servizio macchina												
Pulizia batterie con aria compressa e lavaggio												