

**ALLEGATO 2 - Caratteristiche minime delle centrali di alimentazione esistenti e
dotazione di posti letto delle strutture sanitarie ASL CN2**

DESCRIZIONE	U.M	PRESIDIO OSPEDALIERO DI VERDUNO	CAVS DI CANALE
TERAPIA INTENSIVA/RIANIMAZIONE - POSTI LETTO	n.	22	
BLOCCO OPERATORI - SALE OPERATORIE	n.	11	
BLOCCO PARTO - SALE OPERATORIE	n.	4	
POSTI LETTO TOTALI	n.	380	18
SERBATOIO CRIOGENICO AZOTO	n.		
	lt		
SERBATOIO CRIOGENICO OSSIGENO	n.	1	
	lt	10 000	
MISCELATORE ARIA MEDICINALE	n.		
	mc/h		
CONTENITORI MOBILI OSSIGENO SINGOLI	n.		
CONTENITORI MOBILI OSSIGENO IN PACCHI	n.	128 (50 lt. a 200 bar)	48 (50 lt. a 200 bar)
CONTENITORI MOBILI ARIA MEDICINALE SINGOLI	n.		
CONTENITORI MOBILI ARIA MEDICINALE IN PACCHI	n.	192 (50 lt. a 200 bar)	
CONTENITORI MOBILI ARIA PROTOSSIDO D'AZOTO SINGOLI	n.	15 (50 lt - 37,5 kg.)	
CONTENITORI MOBILI ARIA PROTOSSIDO D'AZOTO IN PACCHI	n.		
CONTENITORI MOBILI ANIDRIDE CARBONICA D.M.	n.	15 (50 lt - 30 kg.)	
CENTRALE PRODUZIONE ARIA MEDICINALE CON COMPRESSORI	n.		
	mc/h		
CENTRALE ALIMENTAZIONE DEL VUOTO	n.		
	mc/h		