

ALLEGATO 2 - A.S.L.CN1**Caratteristiche minime delle centrali di alimentazione esistenti e dotazione di posti letto delle strutture sanitarie**

DESCRIZIONE	U.M	OSPEDALE BUSCA	OSPEDALE CEVA	OSPEDALE FOSSANO	OSPEDALE MONDOVI'	OSPEDALE SALUZZO	OSPEDALE SAVIGLIANO
TERAPIA INTENSIVA - POSTI LETTO	n.				6		13
BLOCCO OPERATORIO - SALE OPERATORIE	n.		2		5	4	8
BLOCCO PARTO - SALE OPERATORIE	n.				1		2
POSTI LETTO TOTALI	n.	11	66	72	172	87	283
SERBATOIO CRIOGENICO AZOTO	n.				1		1
CAPACITA'	lt				5000		5000
SERBATOIO CRIOGENICO OSSIGENO	n.				1	1	1
CAPACITA'	lt				10000	4000	10000
MISCELATORE ARIA MEDICINALE	n.				2		2
PORTATA	mc/h				200		200
CONTENITORI MOBILI OSSIGENO SINGOLI	n.	13 (50 lt. a 200 bar)	20 (50 lt. a 200 bar)	6 (50 lt. a 200 bar)			
CONTENITORI MOBILI OSSIGENO IN PACCHI	n.		48 (50 lt. a 200 bar)	48 (50 lt. a 200 bar)	48 (50 lt. a 200 bar)	24 (50 lt. a 200 bar)	48 (50 lt. a 200 bar)
CONTENITORI MOBILI ARIA MEDICINALE SINGOLI	n.						
CONTENITORI MOBILI ARIA MEDICINALE IN PACCHI	n.		12 (50 lt. a 200 bar)		48 (50 lt. a 200 bar)	12 (50 lt. a 200 bar)	48 (50 lt. a 200 bar)
CONTENITORI MOBILI ARIA PROTOSSIDO D'AZOTO SINGOLI	n.		6 (50 lt - 37,5 kg.)		15 (50 lt - 37,5 kg.)	10 (50 lt - 37,5 kg.)	15 (50 lt - 37,5 kg.)
CONTENITORI MOBILI ANIDRIDE CARBONICA SINGOLI	n.						6 (50 lt - 30 kg.)
CONTENITORI MOBILI ELIO SINGOLI	n.						2
CENTRALE PRODUZIONE ARIA MEDICINALE CON COMPRESSORI DA METTERE A DISPOSIZIONE (rif.art.4 par.4.1.4)	n.		1			1	
PORTATA	mc/h		45			80	
CENTRALE ALIMENTAZIONE DEL VUOTO DA METTERE A DISPOSIZIONE (rif.art.4 par.4.1.5)	n.		1	1			
PORTATA	mc/h		100	100		100	300