



**FORNITURA DI GAS MEDICINALI F.U., TECNICI E DI LABORATORIO E DEL SERVIZIO TOTAL GAS MANAGEMENT, PER LE ESIGENZE DELL'A.I.C. 4.**  
**GARA N. 7139261 CIG N. 75543341A1**

**II VERBALE**

L'anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di novembre, alle ore nove e trentacinque minuti, in Cuneo presso la Sala riunioni della SCI Acquisti beni e servizi sita al numero diciannove/A di Corso Carlo Brunet, sono comparsi i seguenti componenti della Commissione Giudicatrice nominata con deliberazione numero cinquecentotrenta del sedici maggio duemiladiciannove per effettuare le operazioni descritte nel presente verbale:

- Ing.	Ivo	GAMBONE	- Direttore ff S.C. Tecnico ASL CN1	PRESIDENTE
- Ing.	Giuseppe	STUMPO	- Dirigente S.C. Tecnico A.O. S. Croce e Carle	COMPONENTE
- Dr.ssa	Giorgia	PERLO	- Dirigente Farmacista S.C. Medicina Nucleare A.O. S.Croce e Carle	COMPONENTE
- Dr.ssa	Nadia	ROSATI	- Dirigente Medico S.C. Direzione Sanitaria P.O. Savigliano – ASL CN1	COMPONENTE
- Ing.	Gianfranco	CALTA	- Coll. Tecnico Prof.le Esperto S.C. Servizi Tecnici - Patrimoniali	COMPONENTE
- Dott.ssa	Monica	FICETTI	- Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi	SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Il Sig. Presidente, verificata la presenza di tutti i Componenti della Commissione Giudicatrice, dichiara aperta la seduta.

La Commissione a seguito esame della documentazione tecnica presentata dai costituenti RTI, effettuata nelle riunioni non plenarie del 02/07/2019 e dell'01/10/2019, relativamente al criterio **Servizi di gestione**, perviene alle valutazioni di seguito riportate.



nr.	Documenti oggetto di valutazione	Paragrafo	Sub punteggio	Giudizio	Coeff.	1 RTI Air Liquide		2 RTI SICO		3 RTI SOL	
						valutazione	punti	valutazione	punti	valutazione	punti
1	Relazione di valutazione e adeguatezza delle centrali di alimentazione e piano di manutenzione	4.1.7	4	Non adeguato	0,0	0,6	2,4	0,0	0,0	1,0	4,0
				Sufficiente	0,6						
				Presenta ulteriori elementi di qualità sia in termini di rappresentazione, completezza, esaustività e dettaglio	0,8						
				Presenta ottimi e rilevanti elementi di qualità sia in termini di rappresentazione, completezza, esaustività, dettaglio e soluzioni migliorative rispetto alle indicazioni del capitolato	1,0						
4.1.7	Relazione di valutazione e adeguatezza delle centrali di alimentazione e piano di manutenzione						Descrizione sufficiente in termini di quantità e capacità di bombole, pacchi bombole, sistemi di miscelazione e centrali di produzione aria medicinale e vuoto, costituenti le centrali di alimentazione. Descrizione sufficiente del piano di manutenzione. Minimali migliorie senza impatto rilevante sulla qualità della relazione generale.	Descrizione non esaustiva in termini di quantità e capacità di bombole, pacchi bombole, sistemi di miscelazione e centrali di produzione aria medicinale e vuoto, costituenti le centrali di alimentazione. Si evidenziano carenze e impreciso dimensionamento nella valutazione di alcuni presidi.	Descrizione esaustiva in termini di quantità e capacità di bombole, pacchi bombole, sistemi di miscelazione e centrali di produzione aria medicinale e vuoto, costituenti le centrali di alimentazione. Buona descrizione del piano di manutenzione. Ottime e significative soluzioni migliorative offerte rispetto al Capitolato tecnico.		



nr.	Documenti oggetto di valutazione	Paragrafo	Sub punteggio	Giudizio	Coeff.	1 RTI Air Liquide		2 RTI SICO		3 RTI SOL	
						valutazione	punti	valutazione	punti	valutazione	punti
2	Relazione descrittiva del servizio di gestione bombole	4.2.3	4	Non adeguato	0,0	0,6	2,4	0,8	3,2	1	4
				Sufficiente	0,6						
				Presenta ulteriori elementi di qualità sia in termini di rappresentazione, completezza, esaustività e dettaglio	0,8						
				Presenta ottimi e rilevanti elementi di qualità sia in termini di rappresentazione, completezza, esaustività, dettaglio e soluzioni migliorative rispetto alle indicazioni del capitolato	1,0						
4.2.3	Relazione descrittiva del servizio di gestione bombole					Descrizione sufficiente dell'organizzazione proposta per la gestione del servizio, delle tipologie di bombole, dei sistemi di ancoraggio e stazionamento e delle unità mobili e portatili per ossigenoterapia e dei serbatoi criogenici proposti. Le migliori non presentano elementi che possano assumere caratteristiche di rilievo		Descrizione dettagliata dell'organizzazione proposta per la gestione del servizio. Descrizione completa delle bombole, dei sistemi di ancoraggio e stazionamento e delle unità mobili e portatili per ossigenoterapia e dei serbatoi criogenici. Le migliori non presentano elementi che possano assumere caratteristiche di rilievo.		Descrizione molto dettagliata dell'organizzazione proposta per la gestione del servizio. Descrizione completa delle bombole, dei sistemi di ancoraggio e stazionamento, delle unità mobili e portatili per ossigenoterapia e dei serbatoi criogenici. Diverse soluzioni migliorative interessanti in merito alle tipologie di bombole offerte e allo stoccaggio in sicurezza.	



nr.	Documenti oggetto di valutazione	Paragrafo	Sub punteggio	Giudizio	Coeff.	1 RTI Air Liquide		2 RTI SICO		3 RTI SOL	
						valutazione	punti	valutazione	punti	valutazione	punti
3	Relazione descrittiva delle caratteristiche delle bombole e unità di emergenza e della loro gestione	4.3.2	4	Non adeguato	0,0	0,8	3,2	0,6	2,4	1,0	4
				Sufficiente	0,6						
				Presenta ulteriori elementi di qualità sia in termini di rappresentazione, completezza, esaustività e dettaglio	0,8						
				Presenta ottimi e rilevanti elementi di qualità sia in termini di rappresentazione, completezza, esaustività, dettaglio e soluzioni migliorative rispetto alle indicazioni del capitolato	1,0						
Relazione descrittiva delle caratteristiche delle bombole e unità di emergenza e della loro gestione						Descrizione completa delle tipologie di bombole proposte con sistema digitale di lettura e dei sistemi di ancoraggio e stazionamento. Descrizione completa con elementi tecnici integrativi delle unità mobili di emergenza e della modalità di gestione delle stesse. Le miglorie proposte non sono ritenute rilevanti.		Descrizione completa delle tipologie di bombole proposte. Sufficiente la relazione sui sistemi di ancoraggio e stazionamento. Descrizione completa delle unità mobili di emergenza con elementi tecnici integrativi, ma si evidenziano carenze nella descrizione delle modalità di gestione delle stesse. Le miglorie proposte non sono ritenute rilevanti.		Descrizione completa delle tipologie di bombole proposte con sistema digitale di lettura e dei sistemi di ancoraggio e stazionamento. Descrizione completa con elementi tecnici migliorativi delle unità mobili di emergenza e della modalità di gestione delle stesse. Proposte diverse soluzioni migliorative ritenute rilevanti.	

Essendo le ore dodici e minuti quindici la seduta viene sospesa. La documentazione tecnica viene custodita presso la sala che viene debitamente chiusa a chiave a tutela dell'integrità della medesima.

Alle ore quattordici e minuti dieci, il Sig. Presidente, verificata la presenza di tutti i Componenti della Commissione Giudicatrice, dichiara nuovamente aperta la seduta.



nr.	Documenti oggetto di valutazione	Paragrafo	Sub punteggio	Giudizio	Elemento tabellare	1 RTI Air Liquide		2 RTI SICO		3 RTI SOL	
						valutazione	punti	valutazione	punti	valutazione	punti
4	Proposta migliorativa della percentuale di verifica identificativa dei gas	4.5.3	5	Nessuna proposta	0,0	1,0	5	1,0	5	1,0	5
				Verifica di almeno il 30% del totale del totale delle prese di erogazione	0,8						
				Verifica di almeno il 40% del totale del totale delle prese di erogazione	1,0						
						40% delle prese/anno per 5 anni		40% delle prese/anno per 5 anni		100% delle prese il primo anno + 25% delle prese negli anni successivi. Per ogni presa nei 5 anni vengono eseguiti 2 controlli, pertanto l'offerta si considera sovrapponibile all'offerta del 40% delle prese/anno	
5	Proposta migliorativa rispetto alla frequenza di esecuzione dei controlli di analisi qualitativa	4.5.4.2	3	Nessuna proposta	0,0	0,8	2,4	1,0	3	1,0	3
				Verifica di almeno due prese per ogni reparto	0,8						
				Verifica di almeno tre prese per ogni reparto	1,0						
						2 prese/anno		3 prese/anno		3 prese/anno	
6	Proposta migliorativa rispetto alla frequenza di esecuzione dei controlli dell'aria medicinale prodotta	4.5.4.4	3	Nessuna proposta	0,0	1,0	3	1,0	3	1,0	3
				Verifica quadrimestrale dal 2° anno	0,8						
				Verifica trimestrale dal 2° anno	1,0						
						controlli trimestrali dal 2° anno		controlli mensili		Controlli mensili il primo anno e trimestrali dal 2° anno	
10	Proposta migliorativa sulle tempistiche di attivazione	4.9	4	Nessuna proposta	0,0	0,8	3,2	1,0	4	0,8	3,2
				Avvio del servizio entro e non oltre 70 gg.	0,8						
				Avvio del servizio entro e non oltre 45 gg.	1,0						
La Commissione evidenzia che il servizio si considera attivato quando è completato nella sua totalità. Pertanto per tutte le ditte è stata considerata la tempistica di attivazione più lunga tra quelle proposte per le diverse voci (punti a-b-c-d-e par.4.9 del Capitolato Tecnico).						70 gg		45 gg		60 gg	



nr.	Documenti oggetto di valutazione	Paragrafo	Sub punteggio	Giudizio	Coeff.	1 RTI Air Liquide		2 RTI SICO		3 RTI SOL	
						valutazione	punti	valutazio ne	punti	valutazio ne	Punti
7	Relazione descrittiva del sistema di tracciabilità	4.6.2	4	Non adeguato	0,0	0,8	3,2	0,6	2,4	1,0	4
				Sufficiente	0,6						
				Presenta ulteriori elementi di qualità sia in termini di rappresentazione, completezza, esaustività e dettaglio	0,8						
				Presenta ottimi e rilevanti elementi di qualità sia in termini di rappresentazione, completezza, esaustività, dettaglio e soluzioni migliorative rispetto alle indicazioni del capitolato	1,0						
Relazione descrittiva del sistema di tracciabilità						Proposto un sistema certificato GMP, in grado di garantire una rintracciabilità completa e l'immagazzinamento di tutte le informazioni ed i documenti relativi ai controlli di qualità, come da richiesta di Capitolato Tecnico. Ottima reportistica. Meno dettagliata la relazione relativa all'aggregazione e alla ripartizione dei costi. Buone migliorie offerte. Documentazione grafica esaustiva con video demo	Proposto un sistema non dichiarato certificato GMP, in grado di garantire una rintracciabilità completa, ma senza indicazioni sulla modalità di immagazzinamento di tutte le informazioni ed i documenti relativi ai controlli di qualità, come da richiesta di Capitolato Tecnico. Non migliorie rilevanti. Documentazione grafica sufficiente senza video demo	Proposto un sistema certificato GMP, in grado di garantire una rintracciabilità completa e l'immagazzinamento di tutte le informazioni ed i documenti relativi ai controlli di qualità, come da richiesta di Capitolato Tecnico. Ottima reportistica. Descrizione completa e dettagliata della modalità di aggregazione e ripartizione dei costi. Buone migliorie offerte. Documentazione grafica esaustiva con video demo			

Essendo le ore diciassette e minuti trenta la seduta viene chiusa e aggiornata a data da stabilire, previa approvazione del presente verbale che viene in appresso sottoscritto mentre la documentazione di gara viene riposta all'interno di un armadio chiuso a chiave in locale ritenuto idoneo della S.C.I. Acquisti Beni e Servizi.

Letto, approvato e sottoscritto:

- Ing.	Ivo	GAMBONE	- Direttore ff S.C. Tecnico ASL CN1	PRESIDENTE
- Ing.	Giuseppe	STUMPO	- Dirigente S.C. Tecnico A.O. S. Croce e Carle	COMPONENTE



-	<b>Dr. ssa</b>	<b>Giorgia</b>	<b>PERLO</b>	- Dirigente Farmacista S.C. Medicina Nucleare A.O. S.Croce e Carle	COMPONENTE  _____
-	<b>Dr.ssa</b>	<b>Nadia</b>	<b>ROSATI</b>	- Dirigente Medico S.C. Direzione Sanitaria P.O. Savigliano – ASL CN1	COMPONENTE  _____
-	<b>Ing.</b>	<b>Gianfranco</b>	<b>CALTA</b>	- Coll. Tecnico Prof.le Esperto S.C. Servizi Tecnici - Patrimoniali	COMPONENTE  _____

-	<b>Dott.ssa</b>	<b>Monica</b>	<b>FICETTI</b>	- Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi	SEGRETARIO VERBALIZZANTE  _____
---	-----------------	---------------	----------------	--	--