



**FORNITURA DI GAS MEDICINALI F.U., TECNICI E DI LABORATORIO E DEL SERVIZIO TOTAL GAS MANAGEMENT, PER LE ESIGENZE DELL'A.I.C. 4.**  
**GARA N. 7139261 CIG N. 75543341A1**

**V VERBALE**

L'anno duemilaventi il giorno ventitré del mese di gennaio alle ore nove e trentacinque minuti, in Cuneo presso la Sala riunioni della SCI Acquisti beni e servizi sita al numero diciannove/A di Corso Carlo Brunet, sono comparsi i seguenti componenti della Commissione Giudicatrice nominata con deliberazione numero cinquecentotrenta del sedici maggio duemiladiciannove per effettuare le operazioni descritte nel presente verbale:

- Ing.	Ivo	GAMBONE	- Direttore ff S.C. Tecnico ASL CN1	PRESIDENTE
- Ing.	Giuseppe	STUMPO	- Dirigente S.C. Tecnico A.O. S. Croce e Carle	COMPONENTE
- Dr.ssa	Giorgia	PERLO	- Dirigente Farmacista S.C. Medicina Nucleare A.O. S.Croce e Carle	COMPONENTE
- Dr.ssa	Nadia	ROSATI	- Dirigente Medico S.C. Direzione Sanitaria P.O. Savigliano – ASL CN1	COMPONENTE
- Ing.	Gianfranco	CALTA	- Coll. Tecnico Prof.le Esperto S.C. Servizi Tecnici - Patrimoniali	COMPONENTE

- Dott.ssa	Monica	FICETTI	- Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi	SEGRETARIO VERBALIZZANTE
------------	--------	---------	---	-----------------------------

Il Sig. Presidente, verificata la presenza di tutti i Componenti della Commissione Giudicatrice, dichiara aperta la seduta.

La Commissione prosegue nell'esame della documentazione tecnica presentata dai costituenti RTI relativamente al criterio **Servizi di gestione e Servizi di manutenzione impianti** perviene nei sottocriteri specificati alle valutazioni di seguito riportate.



nr.	Documenti oggetto di valutazione	Paragrafo	Sub punteggio	Giudizio	Coeff.	1 RTI Air Liquide		2 RTI SICO		3 RTI SOL	
						valutazione	punti	valutazione	punti	valutazione	punti
8	Relazione descrittiva del sistema di controllo e tele monitoraggio	4.7.2	4	Non adeguato	0,0	0,6	2,4	0,6	2,4	0,8	3,2
				Sufficiente	0,6						
				Presenta ulteriori elementi di qualità sia in termini di rappresentazione, completezza, esaustività e dettaglio	0,8						
				Presenta ottimi e rilevanti elementi di qualità sia in termini di rappresentazione, completezza, esaustività, dettaglio e soluzioni migliorative rispetto alle indicazioni del capitolato	1,0						
4.7.2	Relazione completa di demo descrittiva del sistema adottato					Descritti tutti i punti richiesti. Si evidenzia la mancanza di riferimenti relativi ad accumulatori e sistema di autodiagnosi per alcuni moduli. Le migliori offerte non sono rilevanti.		Descritti tutti i punti richiesti. Si evidenzia come la periferica da installarsi nel locale indicato dall'amministrazione in tutti i presidi possieda solamente le caratteristiche di base. Le migliori offerte non sono rilevanti.		Relazione completa con allegati tecnici riferiti ai componenti offerti. Si apprezza l'offerta per AO e ASL CN1 relativa al software di supervisione installato nei locali messi a disposizione dalle amministrazioni. Si evidenzia per l'ASL CN2 come la periferica da installarsi nel locale indicato dall'amministrazione possieda solamente le caratteristiche di base.	



nr.	Documenti oggetto di valutazione	Paragrafo	Sub punteggio	Giudizio	Coeff.	1 RTI Air Liquide		2 RTI SICO		3 RTI SOL	
						valutazione	punti	valutazione	punti	valutazione	Punti
13.1	Relazione descrittiva del sistema informativo servizio manutenzione	5.9.2	2	Non adeguato	0,0	0,6	1,2	0,6	1,2	0,6	1,2
				Sufficiente	0,6						
				Presenta ulteriori elementi di qualità sia in termini di rappresentazione, completezza, esaustività e dettaglio	0,8						
				Presenta ottimi e rilevanti elementi di qualità sia in termini di rappresentazione, completezza, esaustività, dettaglio e soluzioni migliorative rispetto alle indicazioni del capitolato	1,0						
5.9.2	Eventuale proposta migliorativa rispetto ai tempi fornitura del sistema			Relazione sufficiente con buona rappresentazione grafica. Documentazione cartacea sufficiente. Non inseriti dettagli relativi ad alcune richieste di Capitolato Tecnico (verifiche prestazionali, modalità di gestione dell'anagrafica tecnica, uso della firma elettronica). Demo video esaustivo.	Relazione sufficiente riguardo alla descrizione generale del sistema. Non risulta dettagliata l'applicazione all'ambito tecnico oggetto dell'appalto. Risulta carente la rappresentazione grafica. Demo video non presente.	Relazione sufficiente con buona rappresentazione grafica. Non inseriti dettagli relativi ad alcune richieste di Capitolato Tecnico (modalità gestione anagrafica tecnica e schede di manutenzione). Demo video non esaustivo.					



nr.	Documenti oggetto di valutazione	Paragrafo	Sub punteggio	Giudizio	Coeff.	1 RTI Air Liquide		2 RTI SICO		3 RTI SOL	
						valutazione	punti	valutazione	punti	valutazione	Punti
14.1	Relazione descrittiva della Costituzione dell'anagrafica tecnica	5.10.7	2	Non adeguato	0,0	0,6	1,2	0,6	1,2	1,0	2
				Sufficiente	0,6						
				Presenta ulteriori elementi di qualità sia in termini di rappresentazione, completezza, esaustività e dettaglio	0,8						
				Presenta ottimi e rilevanti elementi di qualità sia in termini di rappresentazione, completezza, esaustività, dettaglio e soluzioni migliorative rispetto alle indicazioni del capitolato	1,0						
5.10.7	Relazione documentale					Relazione sufficiente. Non evidenziata ampiezza e dettaglio delle informazioni. Le migliori offerte non sono rilevanti.	Relazione sufficiente. Descritta in modo poco dettagliato l'attività di rilievo dei dati e delle informazioni. Non allegati elaborati grafici.	Relazione completa ed esaustiva con presenza di documenti ed elaborati esplicativi di dettaglio. Presenti migliori apprezzabili.			

Essendo le ore quattordici la seduta viene chiusa e aggiornata a data da stabilire, previa approvazione del presente verbale che viene in appresso sottoscritto mentre la documentazione di gara viene riposta all'interno di un armadio chiuso a chiave in locale ritenuto idoneo della S.C.I. Acquisti Beni e Servizi.

Letto, approvato e sottoscritto:

- Ing.	Ivo	GAMBONE	- Direttore ff S.C. Tecnico ASL CN1	PRESIDENTE
- Ing.	Giuseppe	STUMPO	- Dirigente S.C. Tecnico A.O. S. Croce e Carle	COMPONENTE
- Dr. ssa	Giorgia	PERLO	- Dirigente Farmacista S.C. Medicina Nucleare A.O. S.Croce e Carle	COMPONENTE



-	<b>Dr.ssa</b>	<b>Nadia</b>	<b>ROSATI</b>	- Dirigente Medico S.C. Direzione Sanitaria P.O. Savigliano – ASL CN1	COMPONENTE  _____
-	<b>Ing.</b>	<b>Gianfranco</b>	<b>CALTA</b>	- Coll. Tecnico Prof.le Esperto S.C. Servizi Tecnici - Patrimoniali	COMPONENTE  _____
-	<b>Dott.ssa</b>	<b>Monica</b>	<b>FICETTI</b>	- Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi	SEGRETARIO VERBALIZZANTE  _____