



FORNITURA DI GAS MEDICINALI F.U., TECNICI E DI LABORATORIO E DEL SERVIZIO TOTAL GAS MANAGEMENT, PER LE ESIGENZE DELL'A.I.C. 4.
GARA N. 7139261 CIG N. 75543341A1

VII VERBALE

L'anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di febbraio, alle ore nove e minuti trentacinque, in Cuneo presso la Sala riunioni della SCI Acquisti beni e servizi sita al numero diciannove/A di Corso Carlo Brunet, sono comparsi i seguenti componenti della Commissione Giudicatrice nominata con deliberazione numero cinquecentotrenta del sedici maggio duemiladiciannove per effettuare le operazioni descritte nel presente verbale:

- Ing.	Ivo	GAMBONE	- Direttore ff S.C. Tecnico ASL CN1	PRESIDENTE
- Ing.	Giuseppe	STUMPO	- Dirigente S.C. Tecnico A.O. S. Croce e Carle	COMPONENTE
- Dr.ssa	Giorgia	PERLO	- Dirigente Farmacista S.C. Medicina Nucleare A.O. S.Croce e Carle	COMPONENTE
- Dr.ssa	Nadia	ROSATI	- Dirigente Medico S.C. Direzione Sanitaria P.O. Savigliano – ASL CN1	COMPONENTE
- Ing.	Gianfranco	CALTA	- Coll. Tecnico Prof.le Esperto S.C. Servizi Tecnici - Patrimoniali	COMPONENTE
- Dott.ssa	Monica	FICETTI	- Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi	SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Il Sig. Presidente, verificata la presenza di tutti i Componenti della Commissione Giudicatrice, dichiara aperta la seduta.

La Commissione a seguito esame della documentazione tecnica presentata dai costituenti RTI relativamente al criterio **Servizi annessi** perviene alle valutazioni di seguito riportate.



nr.	Documenti oggetto di valutazione	Paragrafo	Sub punteggio	Giudizio	Coeff.	1 RTI Air Liquide		2 RTI SICO		3 RTI SOL	
						valutazione	punti	valutazione	punti	valutazione	Punti
16	Relazione descrittiva sensori di rilevazione e proposte di manutenzione	6.2.6	1,125	Non adeguato	0,0	0,6	0,675	0,6	0,675	0,0	0
				Sufficiente	0,6						
				Presenta ulteriori elementi di qualità sia in termini di rappresentazione, completezza di schede tecniche, esaustività e dettaglio anche del piano di manutenzione.	0,8						
				Presenta ottimi e rilevanti elementi di qualità sia in termini di rappresentazione, completezza di schede tecniche, esaustività, anche del piano di manutenzione, dettaglio e soluzioni migliorative rispetto alle indicazioni del capitolato	1,0						
6.2.6	Relazione descrittiva sensori di rilevazione e proposte di manutenzione sensori					Relazione sufficiente, con buon dettaglio sulla tipologia di sensori, meno approfondita sulla parte della manutenzione		Relazione sufficiente. Presenti le schede tecniche dei sensori e il piano manutenzione		Relazione non sufficientemente esaustiva. Non presenti dettagli sui sensori forniti, come richiesto dal Capitolato Tecnico	

Essendo le ore dodici e minuti quindici la seduta viene sospesa. La documentazione tecnica viene custodita presso la sala che viene debitamente chiusa a chiave a tutela dell'integrità della medesima.

Alle ore tredici e minuti venti, il Sig. Presidente, verificata la presenza di tutti i Componenti della Commissione Giudicatrice, dichiara nuovamente aperta la seduta.



nr.	Documenti oggetto di valutazione	Paragrafo	Sub punteggio	Giudizio	Coeff.	1 RTI Air Liquide		2 RTI SICO		3 RTI SOL	
						valutazione	punti	valutazione	punti	valutazione	Punti
19	Relazione documentale del piano di Emergenza della fornitura	6.5.1	2,25	Non adeguato	0,0	0,0	0	0,6	1,35	0,8	1,8
				Sufficiente	0,6						
				Presenta ulteriori elementi di qualità sia in termini di rappresentazione, completezza, esaustività e dettaglio.	0,8						
				Presenta ottimi e rilevanti elementi di qualità sia in termini di rappresentazione, completezza, esaustività, dettaglio e soluzioni migliorative rispetto alle indicazioni del capitolato	1,0						
6.5.1	Relazione documentale del piano di Emergenza della fornitura					Relazione non adeguata in quanto vengono indicate per la maggior parte le modalità di gestione delle emergenze di competenza delle amministrazioni contrenti e solo parzialmente quelle relative alla fornitura, come richiesto dal Capitolato Tecnico.	La relazione risulta carente nella parte relativa alla gestione delle emergenze interne. Viene proposta la simulazione annuale delle procedure di emergenza senza evidenziare la pianificazione e le modalità.	La relazione descrive in modo completo e dettagliato le modalità di gestione delle emergenze. Proposta la simulazione delle procedure di emergenza nei reparti critici.			

Essendo le ore quindici e minuti quindici la seduta viene chiusa e aggiornata a data da stabilire, previa approvazione del presente verbale che viene in appresso sottoscritto mentre la documentazione di gara viene riposta all'interno di un armadio chiuso a chiave in locale ritenuto idoneo della S.C.I. Acquisti Beni e Servizi.



Letto, approvato e sottoscritto:

- Ing.	Ivo	GAMBONE	- Direttore ff S.C. Tecnico ASL CN1	PRESIDENTE _____
- Ing.	Giuseppe	STUMPO	- Dirigente S.C. Tecnico A.O. S. Croce e Carle	COMPONENTE _____
- Dr. ssa	Giorgia	PERLO	- Dirigente Farmacista S.C. Medicina Nucleare A.O. S.Croce e Carle	COMPONENTE _____
- Dr.ssa	Nadia	ROSATI	- Dirigente Medico S.C. Direzione Sanitaria P.O. Savigliano – ASL CN1	COMPONENTE _____
- Ing.	Gianfranco	CALTA	- Coll. Tecnico Prof.le Esperto S.C. Servizi Tecnici - Patrimoniali	COMPONENTE _____
- Dott.ssa	Monica	FICETTI	- Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi	SEGRETARIO VERBALIZZANTE _____